



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПР ПО г. ПЕТРОПАВЛОВСКУ-КАМЧАТСКОМУ
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел/факс: (4152) 30-10-67; (4152) 30-10-68
Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99

« 02 » ноября 2022 г., 09 час. 30 мин. № 41-002-2022/0274ак
(дата и время составления акта)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки (плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 41-002-2022/0274рс от «25» октября 2022 г., учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 41220061000200871207
2. Выездная проверка проведена в рамках: осуществление федерального государственного пожарного надзора № 006
3. Выездная проверка проведена: Государственным инспектором г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору капитаном внутренней службы Кильдюшевым Алексеем Сергеевичем
4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты: не привлекались
5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 63 общеразвивающего вида».
6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, 2/1.
7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 общеразвивающего вида», по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, 2/1.
8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «01» ноября 2022 г., 09 час. 00 мин. по «01» ноября 2022 г., 10 час. 30 мин.
с «02» ноября 2022 г., 09 час. 00 мин. по «02» ноября 2022 г., 09 час. 30 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
«02» рабочих дня, «02» часа «00» минут

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр:

с «01» ноября 2022 г., 09 час. 00 мин. по «01» ноября 2022 г., 10 час. 30 мин.

по месту: г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, 2/1;

2) истребование документов:

с «01» ноября 2022 г., 09 час. 00 мин. по «01» ноября 2022 г., 10 час. 30 мин.

по месту: г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, 2/1.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. технический паспорт на здание с поэтажной экспликацией и обозначением на ней наименований помещений;

2. правоустанавливающие документы на объект защиты и (или) территорию (земельного участка);

3. договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, в том числе договоры лизинга;

4. документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении руководителя на должность, о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);

5. организационно-распорядительные документы по организации обучения мерам пожарной безопасности (ПТМ, удостоверение ПТМ, инструкции о мерах ПБ, журнал учета инструктажей и др);

6. декларация пожарной безопасности;

7. проектная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматические установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

8. договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты (автоматические установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); план-графики и акты проведения технического обслуживания; журнал технического обслуживания АУПС;

9. акты по очистки вентиляции от горючих отходов;

10. журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	2.	3.
1.	На объекте защиты отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-

		ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 37 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.3.12 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
2.	На путях эвакуации из групп размещены ковры, а также ковровые дорожки, которые надежно не закреплены	п. 31 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
3.	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц 3-го типа, предназначенных для эвакуации людей из зданий при пожаре (не реже 1 раза в 5 лет)	п. 17 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
4.	Лестница 3-го типа размещена на расстоянии менее 1 метра от оконного проема в группе «Солнышко» на первом этаже (а именно вплотную к оконному проему)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
5.	Лестница 3-го типа размещена на расстоянии менее 1 метра от оконного проема в группе «Светлячок» на первом этаже (а именно вплотную к оконному проему)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Предписание № 41-002-2022/0274пп/1 от 02.11.2022 года.
- 2) Протокол осмотра от 01.11.2022 года.
- 3) Проверочный лист от 01.11.2022 года.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор

г. Петропавловска-Камчатского

по пожарному надзору

капитан внутренней службы

Кильдюшев А.С.



(подпись, заверенная печатью)

Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору,
капитан внутренней службы Кильдюшев А.С.
тел.: (4152) 30-10-67, E-mail: ond-pk@41.mchs.gov.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течении 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR кода.



Начальник ОНД и ПР
по г. Петропавловску-Камчатскому
подполковник внутренней службы Шендрик К.Л.

